



Отметка о размещении 31.09.2022 № 18 КНМ 32220061000201143605

(дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 Тел./факс: (4832) 74-21-64, 64-63-79

E-mail: mchs.bryansk@gmail.com

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Погарскому району

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

243550, Брянская область, посёлок городского типа Погар, 2-й переулок Пролетарского, д. 5

E-mail: pogar.ond32@yandex.ru; тел.: 8-991-317-45-12

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ 18/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Должностному лицу - Директор ГБУСОН "Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Погарского района" Бутынка Людмиле Филимоновне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения:

№ 19 от 31.08.2022 г. (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ № 32220061000201143605 от 31.08.2022 г.)

в период:

с «05» сентября 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «16» сентября 2022 г., 12 час. 00 мин.

дознавателем ОНДПР по Погарскому району - государственным инспектором Погарского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Паздниковым Евгением Викторовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор ГБСУСОН "Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Погарского района" Бутынко Людмиле Филимоновне

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области «Дом интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Погарского района»				
1.	Произвести ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности (систем автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей при пожаре), эксплуатируемых на объекте сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.54	12.06.2023	
2.	Предоставить документацию, подтверждающую показатели пожарной опасности отделочных материалов внешних поверхностей наружных стен зданий. В случае несоответствия показателей пожарной опасности требуемым нормам произвести демонтаж отделочных материалов.	Ст. 87 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	12.06.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Погарскому району - главный государственный инспектор Погарского района по пожарному надзору капитан вн. службы Филонов Владислав Александрович

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Погарскому району - государственный инспектор

Погарского района по пожарному надзору капитан вн. службы Паздников Евгений Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

" 16 " сентября 2022 г.

Предписание для исполнения получил (а): « 16 » 09

Бутылко Л. В. П.



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.